

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮФУ

«20» февраля 2023 г.

№ 9

Кому

Богощукину А.В.

(Ф.И.О.)

физический факультет

Зорге 5
(наименование структурного подразделения)

В соответствии с п. 4.5.2, 8.4.2 КД ЮФУ

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п Перечень выявленных нарушений

1. на 1 этаже ливневый стоок (в нештатном состоянии)
2. аур. 116 Окно деревянное (требуется замазка), хомуты в зимнее время, трещины на стеклах
3. аур. 117 трещины по углам (нарушение целостности покрытия)
4. нарушение картотеки (рядом с аур. 115)
5. нет схем в электрических шкафах
6. все крышки проверить (составить акты проверки), захлопываться
7. в мужском туалете на 2 этаже материал аур. 218 требуется регулярная проверка окон, покрытие покрытие нарушается в связи с протекающей крышей
8. а. 238 - имеются неисправные лампы, стержни, арматура имеет отслоение, шатается патрон, имеются зазоры крышки. В связи с плохой освещенностью в сумеречное время необходимо ограничение (корректировка) освещения. Запрещена вешенная уборка (маленькое покрытие без лака). Закрытые проверить нельзя.

9.5
Требуется замена ^{шт.4} вакуумных дверей
(проход за машиной)

9. имеются просроленные осветительные (2 шт.)
10. афф. 239 потолочное покрытие нарушено, межпанельные швы, имеются потеки на стенах (заменить только панелью швы)

11. афф. 240 замечания такие же

12. видеонаблюдения нет!

13. недостаточная освещенность в вечернее время

14. недопустимость проветривания (3 этаж)
узкими дверными проемами (шлюзы)

15. в афф. 239 требуется замена скамеек

16. на 2 этаже панели перегородки

17. все угловые лобовые имеют сквозные отверстия между этажами (афф. 241 имеет большее число ввертных соединений, имеются штырьковые стержни)

18. афф. 224 штырьковые стержни (возле необходимого количества) потолочное покрытие с потеками, требуется косметический ремонт, потолочное покрытие заштукатурено узором аффитером, отсутствует осветительные

19. афф. 233 панельные штырьки перед входом
20. афф. 322 потолочное покрытие, а также стены требуется косметический ремонт (внутренняя отделка) 21. протечка кровли (первоочередное)

Уполномоченное (доверенное) лицо капитального требуется ремонт кровли
по охране труда _____

(Ф.И.О.) (подпись)
Табан Е. Я.
Ишмаев В.С.
Самойленко С.В.
Левинов Н.С.
Серенко А.Г.

ФИО (подпись) (дата, время)
Козаров А.Ф.
Яничук А.М.



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ Общероссийского Профсоюза образования)
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 160, к. 206, тел. +7
(863) 218-40-00 д. 10300, <https://profkom.sfedu.ru>, e-mail:
profsfu@sfedu.ru

ОГРН 1026100021970 ИНН КПП 6163023742/616301001

Проректору по развитию
инфраструктуры
А. В. Богацкому

№ *164* от 27.02.2023г.

Уважаемый Алексей Владимирович!

Профсоюзная организация ЮФУ совместно с обкомом Профсоюза и представителем администрации университета провели проверку 2 зданий по адресу: ул. Зорге 5 (физический факультет) и ул. Зорге 21Е (общежитие 6 г). По условиям проверки зданий были составлены акты осмотров о нарушениях в области охраны труда. Направляем вам акты проверок для рассмотрения и дальнейшего устранения выявленных нарушений.

Просим вас уведомить профсоюзную организацию о принятых решениях.

Председатель ППО ЮФУ

С. А. Дюжиков

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Отдел документационного обеспечения

ВХ. № *1424* от *27* ФЕВ 2023